

質疑応答について

入札件名：国立西洋美術館で使用するガス（都市ガス13A）予定年間使用量 461,000 m³
 （3月18日現在）

NO.	質問事項	回答事項
1	ガス供給者が定める検針日に計量とありますが、一般ガス導管事業者が定める日に一般ガス導管事業者が計量した検針データを元にガス料金を算定するということでしょうか	差し支えございません。
2	現在検針はいつ頃行っていますか（例土日祝日を除く月の最終営業日、月末最終日、翌月月初など）	月末最終日。
3	弊社では通常一般ガス導管事業者の計量日から概ね2～3営業日後に計量データが手元に届くのですがそれから使用量、ガス料金のご報告となりますが問題ありませんでしょうか	差し支えございません。
4	4年に1回実施が必要な消費機器調査が最後に行われた日付を教えてくださいませんか	2024年7月22日。
5	契約最大時間流量を超過した場合や契約年間引取量を下回った場合などの精算額については落札後の協議であり、契約書案の通りではないという解釈でよろしいでしょうか	そのとおりです。
6	基本料金の設定は可能でしょうか	可能です。
7	直近の1年間分の「使用量及び最大時間流量」の実績値を月毎にお教えいただけますでしょうか	別紙のとおりです。
8	入札を辞退する場合、辞退届の提出は必要でしょうか（必要な場合様式がございましたらいただけますでしょうか）	入札書提出後に辞退される場合は必要ですが（様式は問いません）、提出前であれば不要です。

以下、余白